

SỞ Y TẾ THANH HÓA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
HUYỆN TRIỆU SƠN

Số: 262 /TB-BVTS
V/v yêu cầu báo giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Triệu Sơn, ngày 07 tháng 03 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu, dự toán: Cung cấp dịch vụ khoan giếng và lắp đặt thiết bị.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn.
- Địa chỉ: Số 992 Đường Lê Thái Tổ, Tổ dân phố Lê Lợi, Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Đoàn Thị Anh
- Chức vụ: Nhân viên
- Điện thoại: 02378812999
- Email: nguyenxuandung21121990@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng văn thư- Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn;
- Số 992 đường Lê Thái Tổ, Tổ dân phố Lê Lợi, Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
- Nhận qua email: nguyenxuandung21121990@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h ngày 07/03/2025 đến trước 16h ngày 17/03/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm.
2. Địa điểm: Số 992 đường Lê Thái Tổ, Tổ dân phố Lê Lợi, Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị./

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.



Nguyễn Ngọc Hân

PHỤ LỤC DANH MỤC

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 262 /TB-BVTS ngày 07 tháng 03 năm 2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn)

STT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Khoan giếng	Khoan đường kính DN 250 mm từ mặt đất đến độ sâu -40m trong địa tầng đất, đá (phần này dùng để đóng ống vách DN200)	Mét	40
		Khoan đường kính DN 160 mm từ độ sâu dự kiến -40m đến -100m trong địa tầng đá bazn (Phần này để đóng ống chống, ống lọc và ống lắng cho giếng khoan DN114)	Mét	60
		Lắp đặt ống chôn bằng ống nhựa uPVC, DN200, PN10 bằng ống nhựa Bình Minh, tiền phong hoặc hoa sen từ 0 đến - 40 m	Mét	40
		Lắp đặt ống lọc và ống lắng bằng ống nhựa uPVC, DN140 (110), PN10 bằng ống nhựa Bình Minh , tiền phong hoặc hoa sen từ 0 đến -100 m	Mét	100
		Thổi rửa đánh giá lưu lượng nước giếng khoan	Ca máy	2
		Đổ bê tông miệng giếng, làm neo máy bơm	Giếng	1
		Máy bơm giếng khoan nhãn hiệu Pentax 2,2 kw/3.0HP/380/50hz, Qmax =13m3/giờ.(bảo hành theo quy định của nhà sản xuất.	Cái	1
		Dây điện (cáp đồng) 04 lõi bằng đồng (3x2,5+1x1,5) nhãn hiệu cadisun từ máy bơm về bể nước.	Mét	100
		Cáp mềm treo máy bơm ,chất liệu inox 304(từ máy bơm lên miệng giếng).	Mét	60
		Ống dẫn nước HPDE ,DN40	Mét	180

