

Số: 1033/TB-BVTS
V/v yêu cầu báo giá

Triệu Sơn, ngày 15 tháng 9 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu, dự toán: Bảo trì bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn.
- Địa chỉ: Số 992 Lê Thái Tổ, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Đoàn Thị Anh
- Chức vụ: Nhân viên
- Điện thoại: 02378812999
- Email: nguyenxuandung21121990@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng văn thư- Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn;
- Số 992 Lê Thái Tổ, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Nhận qua email: nguyenxuandung21121990@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h ngày 15/ 9/ 2025 đến trước 16h ngày 25/ 9/ 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá.


II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm.
2. Địa điểm: Số 992 Lê Thái Tổ, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Nguyễn Ngọc Hân

PHỤ LỤC DANH MỤC

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 1033 /TB-BVTS ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn)

STT	HẠNG MỤC	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	Ghi chú
A	PHẦN CÔNG VIỆC BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG		
1	Kiểm tra bảo trì tủ điện điều khiển	- Kiểm tra các thiết bị đóng cắt, thiết bị điều khiển - Vệ sinh các tiếp điểm. - Thay thế thiết bị nếu có hư hỏng.	
2	Bảo trì máy thổi khí	- Vệ sinh lọc bụi. - Vệ sinh đầu giảm thanh - Thay dầu, mỡ.	
3	Bảo trì bơm	- Kiểm tra vệ sinh bơm - Đo dòng đảm bảo bơm vẫn hoạt động bình thường - Sửa chữa, khắc phục nếu có hỏng hóc.	
4	Bảo trì hệ thống bể ngầm	-Kiểm tra bảo trì các hạng mục thiết bị trong bể ngầm.	
5	Vận hành chạy thử tổng thể hệ thống	-Đóng điện, chạy thử toàn bộ hệ thống ở chế độ đơn động không tải, liên động có tải.	
6	Bàn giao, hướng dẫn vận hành cho cán bộ đảm trách.		