

Số: 112/TB-BVTS
V/v yêu cầu báo giá

Triệu Sơn, ngày 01 tháng 10 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu, dự toán: Khoan 02 giếng khoan và lắp đặt hoàn thiện đưa vào sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn.
- Địa chỉ: Số 992 Lê Thái Tổ, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Đoàn Thị Anh
- Chức vụ: Nhân viên
- Điện thoại: 02378812999
- Email: nguyensexuandung21121990@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng văn thư- Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn;
- Số 992 Lê Thái Tổ, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Nhận qua email: nguyensexuandung21121990@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h ngày 01/ 10/ 2025 đến trước 16h ngày 10/ 10/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm.
2. Địa điểm: Số 992 Lê Thái Tổ, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT 


GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Hân

PHỤ LỤC DANH MỤC

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 442 /TB-BVTS ngày 01 tháng 10 năm 2025 của Giám đốc
Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn)

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ TÍNH	KHỐI LƯỢNG/ 01 GIẾNG	Ghi chú
I	KHOAN GIẾNG KHOAN KHAI THÁC			
1	Khoan máy trên cạn đất ,đá cấp I-III, độ sâu từ 0m đến 36m (02 giếng)	m	72,0	
2	Khoan máy trên cạn đất ,đá cấp I-III, độ sâu từ 36m đến 100m (02 giếng)	m	128,0	
II	LẮP ĐẶT THỎI RỬA GIẾNG KHOAN KHAI THÁC			
1	Lắp đặt ống khai thác bằng ống nhựa uPVC tiền phong ,bình minh hoặc hoa sen ống class 3 D 160 D140mm	m	80,0	
2	Lắp đặt ống vách khai thác bằng ống nhựa uPVC tiền phong ,bình minh hoặc hoa sen ống class 3 D 125, D110mm	m	80,0	
3	Lắp đặt ống lọc cát lọc bằng ống nhựa uPVCclass3 D125, D110	m	80,0	
4	Lắp đặt ống lắng bằng ống nhựa uPVCclass 3 D110	m	30,0	
5	Thối rửa giếng khoan	cái	2,0	
III	LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY BƠM NƯỚC VÀ ĐƯỜNG NƯỚC LÊN MIỆNG GIẾNG KHOAN (LĐTĐ)			
1	Máy bơm giếng khoan nhãn hiệu Pentax 4S/2,2 Kw/3.0HP/380V/50Hz, Qmax =13,2 m3/giờ. Bơm chính hãng + Phụ kiện (Bảo hành 12 tháng theo quy định của nhà sản xuất)	cái	2,0	
2	Dây cáp điện 3 pha từ máy bơm (50m) đến tủ điện có nơi cấp điện 3 pha (TT) Dây cáp Cadisun (3x4) mm2	m	240,0	
3	Tủ điện điều khiển 02 máy bơm của 02 giếng (thiết bị chính LS Vina)	cái	2,0	
4	Lắp đặt ống dẫn nước từ máy bơm lên đến miệng giếng khoan bằng ống nhựa HPDE 50 PN10 + Phụ kiện (02 giếng)	m	300,0	
5	Dây treo máy bơm đến miệng giếng khoan (02 giếng)	m	150,0	